



Nr.

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE
18274 / M. 10. 2020
01.10.2020

Manager,
Adrian Bogdan Saramet

CAIET DE SARCINI

PENTRU PROCURARE SI MONTARE CAZAN APA CALDA
2.100 KW

DATE GENERALE

- Beneficiarul investiției: Institutul de Psihiatrie SOCOLA Iași.
- Amplasamentul: județul Iași, localitatea Iași, șoseaua Bucium, nr.36.
- Denumirea obiectivului de investiție: Procurare si montare cazan apa calda 2.100 KW
- Preț estimat, inclusiv TVA: 170. 000,00 lei

INFORMAȚIILE SUNT DESTINATE:

- ✓ Planificării unui proces de achiziție publică

FORMA DOCUMENTULUI:

- ✓ Inițială

PERSOANA DE CONTACT ÎN LEGATURĂ CU INFORMAȚIILE DIN ACEST REFERAT DE NECESITATE:

- ✓ *ing. Catalin Chiroasca,*
- ✓ *email: catalin.c@msn.com,*
- ✓ *telefon: 0758 080 920*

SCOPUL SERVICIULUI CE URMEAZA A FI ACHIZITIONAT:

- Serviciul ce urmeaza a fi achizitionat, are drept scop procurare si montare cazan apa calda cu puterea nominal de 2.100 KW, in centrala termica existenta in cladirea C10.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Cazan apa calda avand urmatoarele caracteristici :

- Putere termica nominala 2.100 kw,
- Presiune max. de lucru 6 bar,
- Construit din otel cu focar presurizat cu 3 drumuri gaze arse,
- Dimensiuni: 3.550 x 1.640 x 1.825 mm. (lungime x latime x inaltime)
- Racord apa: DN150
- Greutate 3.810 kg
- Testat si certificat in conformitate cu standardul EN-303 de ISCIR CERT (1798)

2. Arzator Gaz compatibil cu cazanul de apa calda.

3. Instalatii de automatizare, punere in functiune si autorizare ISCIR :

- Tablou automatizare arzator 2 trepte progresiv/modulant,
- KIT modulant P.I.D.
- Accesorii de actionari si protectie : presostate, termostate, manometre,
- Pompa recirculare termostata cu circuit tur-retur, fittinguri
- Supape de siguranta cu buletin de calibrare,
- Cuplare la reseaua de apa calda existenta,
- Cuplare la cosul de fum existent,
- Verificarea compatibilitatii cosului de fum existent cu arzatorul de gaz, iar in cazul incompatibilitatii inlocuirea acestuia,
- Livrare si montaj,
- Punere in functiune cu declaratii de conformitate,
- Poiect si documentatie autorizare ISCIR conform PT C9-2010.

TERMEN DE GARANTIE

Cel putin 3 ani pentru cazan si 2 ani pentru arzator

TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN OPERA

Pentru livrare si punere in functiune echipamente cel mult 15 zile de la semnarea contractului.

ALTE CERINTE

Prestatorul trebuie sa fie autorizat ISCIR pentru serviciile prestate

Ing. Chiroasca Catalin



Sef Serviciu Tehnic-Administrativ,

Gina Grecianu

